

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	北湖区杨曲加油站经营危险化学品安全现状评价	报告提交时间	2024 年 12 月 2 日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2024 年 11 月 9 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	周水平、何赞勇	报告内部审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>北湖区杨曲加油站（以下简称“该加油站”）成立于 2018 年 9 月 29 日，是一家从事成品油零售经营的私营企业。</p> <p>该加油站现有从业人员 3 人，统一社会信用代码：91431002MA4Q09M107，加油站现任站长龙丽苹，专职安全生产管理人员杨清。</p> <p>该加油站持有郴州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘郴危化经字〔2022〕0013 号，有效期为 2022 年 01 月 24 日至 2025 年 01 月 23 日）、郴州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第 1100101 号，有效期为 2023 年 11 月 3 日至 2028 年 11 月 2 日）。</p> <p>该加油站日常经营的油品为汽油和柴油，加油站现有加油机 2 台，加油枪 4 把，储油罐 2 个，其中 30m<sup>3</sup> 的隔舱汽油罐 1 个（其中 15m<sup>3</sup> 的 92#汽油，15m<sup>3</sup> 的 95#汽油），15m<sup>3</sup> 的 0#柴油罐 1 个，油罐几何容积总计 45m<sup>3</sup>，总容积为 37.5m<sup>3</sup>（柴油折半计入总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 加油站等级划分标准，该加油站属三级站。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>北湖区杨曲加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规和技术标准要求，符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：（现场时间：2024年11月9日）



图 1：加油站全景照片



图 2：加油站加油机照片



图 3：评价人员现场勘察照片



图 4：评价人员现场勘察照片