

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司中国石化销售股份有限公司广东韶关韶长加油站改建油品管线项目安全评价	报告提交时间	2025 年 4 月 1 日
现场勘查人员	刘彩、赵飞云	现场勘查时间	2025 年 2 月 26 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	刘彩、赵飞云	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东韶关韶长加油站（以下简称为“韶长加油站”）位于韶关市浈江区南郊六公里，成立于 2005 年 06 月 10 日，负责人为张武林，营业执照统一社会信用代码：91440200891554911L，类型：分公司。主要经营车用汽油、柴油等。</p> <p>韶长加油站于 2022 年 1 月，拆除了原有 LNG 储罐和 CNG 储气设施及加气机等配套设施，故在此之前的韶长加油站为加油加气二级合建站，拆除原有加气设施后属三级加油站。</p> <p>韶长加油站于 2024 年 03 月 01 日经延续取得韶关市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证书编号为：粤韶危化经字[2024]000006，有效日期至 2027 年 02 月 28 日。加油站现有 4 个 30m³ 油罐（2 个汽油罐；2 个柴油罐，其中的 1 个柴油罐已原地注水停用），油罐总容积 75m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站；加油罩棚下设置加油机 4 台（其中，加油站东面靠浈江大道中的两台加油机为自助加油机，共 16 把自助加油枪），共配有 32 支加油枪。该加油站对汽油设置加油、卸油油气回收系统。</p> <p>现拟将油罐区原地注水停用的 1 个 30m³柴油罐调整为 98#汽油罐（重新启用停用罐），油罐利旧；拟将原四台一机八枪加油机更换为四台一机四枪四油品加油机（改建后四台加油机均为自助加油机）；拟更换加油站埋地工艺管道及工艺电气，拟更换五位一体卸油口、计量工具间、消防沙池和消防器材间的位置；加油站油罐总容积由 75m³变为 105m³，改建后为二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司中国石化销售股份有限公司广东韶关韶长加油站改建油品管线项目的安全条件、主要技术和工艺、装置、设施、总平面布置及公用工程和辅助设施符合国家和地方相关安全法律法规、标准和规范的要求，其风险能控制在可接受的程度，符合安全条件的要求。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东韶关韶长加油站现场照片：

