

安全评价项目网上公开表

项目名称	东莞市跨越加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2025 年 4 月 27 日
现场勘查人员	劳业来、罗欣然	现场勘查时间	2025 年 3 月 11 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
1、项目情况 东莞市跨越加油站有限公司位于广东省东莞市桥头镇桥头桥龙路 446 号，成立于 2000 年 03 月 16 日；法定代表人：周江；统一社会信用代码为 9144190074296372XW；经营范围：汽油、柴油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 该加油站持有 2022 年 06 月 05 日东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2022〕000093 号），有效期为 2022 年 06 月 05 日至 2025 年 06 月 04 日，经营方式：带有储存设施经营，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐 25m³×3 个，柴油罐 25m³×2 个）***（此证仅在经营（生产）场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，请在有效期满三个月前提出延期申请）。 该加油站占地面积为 3552.2m²，该加油站主要建构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于站房东北面，非车行道下，油罐均埋地卧式敷设。设有 5 个埋地钢制油罐（内衬罐），其中 1 号罐 25m³ 的 95#汽油罐 1 个，2 号罐 25m³ 的 92#汽油罐 1 个，3 号罐 25m³ 的 98#汽油罐 1 个，4 号罐 25m³ 的 0#柴油罐 1 个，5 号罐 25m³ 的 0#柴油罐 1 个，柴油折半后算出总罐容为 100m³，属于二级加油站。 2、项目评价结论 东莞市跨越加油站有限公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。			

东莞市跨越加油站有限公司现场勘察影像：

