

安全评价项目网上公开表

项目名称	恩平市沙湖镇下凯加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2025 年 03 月 27 日
现场勘查人员	赵飞云、李福春	现场勘查时间	2024 年 12 月 13 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	赵飞云、李福春、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	赵飞云、李福春	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>恩平市沙湖镇下凯加油站（下简称“下凯加油站”或“该加油站”），位于恩平市沙湖镇马稔公路下凯路段，成立于 2007 年 12 月 10 日；投资人为张艾波；公司类型为个人独资企业；统一社会信用代码为 914407856698768998。</p> <p>该加油站持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第 44J60404 号，有效期至 2025 年 07 月 03 日），该加油站还持有《危险化学品经营许可证》[江 WH 经[2016]Gb080 II 3，有效期至 2025 年 04 月 06 日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）。（备注：二级加油站。其中汽油罐 30m³×2 个；柴油罐 40m³×2 个）。该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> <p>该加油站有职工 7 人，设 1 名主要负责人及 1 名安全管理人员，日常经营中分 1 班倒（12h）制。该加油站主要建构筑物有埋地罐区、罩棚、站房、厕所、变配电间、综合楼和杂物房。等。主要储存设施包括 4 个内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，分别为 30m³ 的汽油罐 2 个，40m³ 的柴油罐 2 个，则该加油站总容积（柴油容积折半计）为 $V = (30+30+20+20) \text{ m}^3 = 100\text{m}^3$ 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，属二级加油站。该加油站设置 4 台加油机，其中西侧最外围加油机已在上次换证前整机停用，总共 10 支加油枪，该加油站设置了汽油油气回收系统。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>恩平市沙湖镇下凯加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

恩平市沙湖镇下凯加油站现场照片



2024/12/13

